

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО



Открытое акционерное общество

"Научно-производственный центр "Поллюс"
(ОАО «НПЦ «Поллюс»)



634050, г. Томск, пр. Кирова, 56«в». тел./факс: (382-2) 55-77-66
E-mail: POLUS@ONLINE.TOMSK.NET, WWW: POLUS.TOMSKNET.RU

Г

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О применении средства «Антиржавин» производства ООО «Новохим» для очистки от накипи, ржавчины и других отложений

В период с 03.05.11г по 13.05.11г. на ООО «НПЦ «Поллюс» проводилась работа по удалению отложений (накипь, ржавчина и т.д.) из системы охлаждения нагревательных плит, изготовленных из нержавеющей стали. Система охлаждения представляет собой тонкие каналы, труднодоступные для для чистки механическим способом.

«Антиржавин» применялся в пропорции 1 литр концентрата на 15 литров воды. Процесс промывки проводился при комнатной температуре (около 20°C) с циркуляцией раствора рабочей жидкости через систему охлаждения каждой плиты со скоростью 15 л/мин. Время до полного удаления отложений составляло 6÷8 часов.

Высокая эффективность средства позволила полностью очистить внутренние полости системы охлаждения плит от всех отложений.

Заместитель главного инженера  С.З. Жанхотов

